



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Ugunsdrošība atkritumu apsaimniekošanas objektos

2024



Atbildība

Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala **īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks**, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs **nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā**.

Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā **par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā**.

Avots: Ugunsdrošības ugunsdzēsības likuma 9.pants.





Pienākumi

1. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu;
2. nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;
3. sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;
4. veikt uguns aizsardzības sistēmu darbības pārbaudi, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;
5. ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus.

Avots: Ugunsdrošības ugunsdzēsības likuma 10.pants





Ugunsdrošības prasības

Tiesību akta pase

Nosaukums: Atkritumu poligonu noteikumi

Statuss:  spēkā esošs

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1032

Pieņemts: 27.12.2011.

Stājas spēkā: 31.12.2011.

Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2011.

Dokumenta valoda:  

Poligona infrastruktūra ietver ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi (ūdensvads un (vai) mākslīgā ūdenskrātuve)

Avots: Atkritumu poligonu noteikumu 17.punkts

Ja atkritumu poligons atrodas centralizētas ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorijā, ugunsdzēsības ūdens patēriņu viena ugunsgrēka dzēšanai nodrošina ne mazāk kā 35 litri sekundē. Ugunsdzēsības hidrants ūdensapgādes ārējā inženiertīklā izvieto tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsību no vismaz diviem ugunsdzēsības hidrantiem un lai attālums no atkritumu poligona līdz tiem būtu ne vairāk kā 200 metri.

Avots: Atkritumu poligonu noteikumu 22.¹punkts

Ja atkritumu poligons neatrodas centralizētas ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorijā, atkritumu poligona ugunsdzēsībai nepieciešamo ūdeni nodrošina no divām slēgtām vai atklātām mākslīgām ūdenskrātuvēm, kuras izvieto atkritumu poligona pretējās pusēs ne tuvāk par 30 metriem no malējās atkritumu krautnes, ņemot vērā kopējo nepieciešamo ūdens daudzumu. Mākslīgo ūdenskrātuvju ūdens apjomu aprēķina, ņemot vērā ārējās ūdensapgādes ugunsdzēsības ūdens patēriņu – 35 litri sekundē – un ugunsgrēka dzēšanas ilgumu – trīs stundas. Maksimālais ugunsdzēsības ūdens krājuma atjaunošanas laiks nedrīkst pārsniegt 72 stundas.

Avots: Atkritumu poligonu noteikumu 22.²punkts



Ugunsdrošības prasības

Tiesību akta pase

Nosaukums: Atkritumu poligonu noteikumi

Statuss:  spēkā esošs

Izdevējs: Ministru kabinets



Veids: noteikumi

Numurs: 1032

Pieņemts: 27.12.2011.

Stājas spēkā: 31.12.2011.

Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2011.

Dokumenta valoda:  

Ja atkritumus, kurus to mitruma pakāpes un kaloritātes dēļ var klasificēt kā viegli degošus, paredzēts uzglabāt virs zemes (pirms to turpmākās apstrādes, apglabāšanas vai izvešanas no atkritumu poligona teritorijas), atkritumu poligona teritorijā vienas krautnes pieļaujamā platība nedrīkst pārsniegt 2000 m², bet augstums – 8 metrus. Starp krautnēm nodrošina 10 metrus platas atstarpes. Ja atkritumu poligona teritorijā tiek uzglabāti tādi atkritumi, kuri degot vai temperatūras ietekmē veido kūstošu masu (vielu sajaukumu), izveido apvaļņojumus, lai nepieļautu šīs masas aizplūšanu ārpus apvaļņojuma.

Avots: Atkritumu poligonu noteikumu 22.³punkts

Poligonos nedrīkst pieņemt apglabāšanai atkritumus, kuri poligona apstākļos ir sprāgstoši, kodīgi, viegli uzliesmojoši vai ugunsnedroši atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus

Avots: Atkritumu poligonu noteikumu 34.4.apakšpunkts

Operators (fiziskā vai juridiskā persona, kura apsaimnieko poligonu vai izgāztuvi) atkritumus apsaimnieko tā, lai nepieļautu ugunsgrēku, atkritumu pašaiždegšanos un bīstamo atkritumu noplūdi vai izbiršanu iesaiņojuma vai taras bojājuma dēļ.

Avots: Atkritumu poligonu noteikumu 43.7.apakšpunkts



Ugunsdrošības prasības



Tiesību akta pase

Nosaukums: Ugunsdrošības noteikumi

Statuss:  spēkā esošs

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi


Numurs: 238

Pieņemts: 19.04.2016.

Stājas spēkā: 01.09.2016.

Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 22.04.2016.

OP numurs: 2016/78.5

Dokumenta valoda:  

Ja izcēlies ugunsgrēks, fiziskajai personai ir pienākums:

- ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, nosaucot ugunsgrēka izcelšanās adresi vai vietu un ziņotāja vārdu, uzvārdu, kā arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku;
- informēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju par cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka apdraudētajā vietā, objekta ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām un piebraukšanas ceļiem, ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību un citiem bīstamiem faktoriem. Saimnieciskās darbības objekta atbildīgajai personai papildus, līdz brīdim, kad ierodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienība, ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības instrukcijā noteikto rīcību ugunsgrēka gadījumā atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 180.7. apakšpunktam.

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 7.punkts

Ceļus un piebrauktuves pie objekta un ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām uztur tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšanu. Automātiski atveramiem vārtiem un barjerām nodrošina manuālu atvēršanu.

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 29.punkts

Pie katras ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētas iebrauktuves teritorijā, ja tās platība ir lielāka par 6400 m² vai ja attālums no iebrauktuves līdz teritorijā esošajai ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietai pārsniedz 80 m, izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu.



Ugunsdrošības prasības

Tiesību akta pase

Nosaukums: Ugunsdrošības noteikumi

Statuss:  spēkā esošs

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi



Numurs: 238

Pieņemts: 19.04.2016.

Stājas spēkā: 01.09.2016.

Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 22.04.2016.

OP numurs: 2016/78.5

Dokumenta valoda:  

Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmā norāda teritorijas plānojumu, ugunsdzēsības ūdensvada hidrantus, aizbīdņus, vadības mezglus, sūkņu, putu koncentrāta un atklātas un slēgtas ugunsdzēsības ūdensņemšanas atrašanās vietas, izmantojot 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. zīmi (Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikums). Shēma ir viegli uztverama, un tās minimālais izmērs ir 1 x 1 m.

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 31.punkts

Atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izstrādi objektam, teritorijai un būvobjektam (izņemot viendzīvokļa objektu, neapbūvētu teritoriju un teritoriju, kurā nenotiek būvdarbi). Ugunsdrošības instrukcija ir objekta un teritorijas lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums.

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts

Saimnieciskās darbības objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem.

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 184.punkts

Ugunsdrošības instruktāžu veic – ne retāk kā reizi gadā

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 190.punkts